



## ESTADILLO PARA COMPROBAR ACCESIBILIDAD Tupisoaccesible

Acceso portal				
<b>Vestibulos</b>				
¿Cuál es el radio de giro en el vestibulo? Ø	1,50m	1,20m	≤ 1,20m	
<b>Pasillos</b>				
¿Que anchura tienen los pasillos?	1,20m	1,10m	0,90m	
<b>Puertas</b>				
Hueco libre de paso en las puertas	≥0,80m	0,8m	≤0,80m	
¿Altura de tiradores es inferior o igual a 1,00m?	SI	NO		
¿Los tiradores son ergonómicos?	SI	NO		
<b>Rampas</b>				
¿Cuál es la anchura libre en las rampas?	1,20m	0,90m	No aplica	
¿Tiene pasamanos a ambos lados de altura ≤0,90m	SI	NO	No aplica	
La rampa, ¿tiene una pendiente adecuada?	SI	NO	No aplica	
<b>Plataforma salva escaleras</b>				
¿La plataforma salvaescaleras es ≥(0,70x0,90)m <sup>2</sup> ?	SI	NO		
<b>Elevador vertical</b>				
¿El elevador vertical tiene un área ≥(0,80x1,25)m <sup>2</sup> ?	SI	NO	No aplica	
<b>Ascensores</b>				
¿Cuál es el tamaño de la cabina?	(1,40x1,10)	(1,25x1,00)	≤(1,25x1,00)	No aplica
¿Tiene caracteres en Braille?	SI	NO	No aplica	
¿El pasamanos tiene una altura entre 0,85 y 0.90m?	SI	NO	No aplica	
<b>Botoneras, pulsadores y mecanismos</b>				
¿La altura de los mecanismos está entre 0,80 y 1,20m?	SI	NO		
<b>Pavimento</b>				
¿El pavimento es antideslizante y sin resaltes?	SI	NO	No aplica	
<b>PeldañosPavimento</b>				
¿La huella está entre 0,28 y 0,34m?	SI	NO	No aplica	
¿La contrahuella está entre 0,15 y 0,18?	SI	NO	No aplica	
¿La anchura del peldaño ≥1,20m?	SI	NO	No aplica	
<b>Interior de la vivienda</b>				
<b>Espacio libre</b>				
Espacio libre de obstaculos en vestibulo, dormitorio principal, cocina y baño	Ø1,50m	Ø1,20m	Ø≤ 1,20m	
<b>Puertas</b>				
¿El hueco libre de paso en puertas es igual o mayor a 0,80?	SI	NO		
¿Tirador altura ≤1,00m?	SI	NO		
¿Los tiradores son ergonómicos?	SI	NO		
<b>Mecanismos</b>				
¿La altura de los mecanismos está entre 0,40-1,20m?	SI	NO		



<b>Cocina</b>				
¿La altura de la encimera es menos o igual a 0,85m?	SI	NO		
¿Espacio libre bajo cocina, fregadero o encimera $\geq(0,70 \times 0,80 \times 0,60)$ m?	SI	NO		
¿Las llaves de corte del agua, gas, etc. se encuentra a una altura entre 0,70-1,20m?	SI	NO		
<b>Baños</b>				
La puerta, ¿tiene apertura hacia exterior o corredera?	SI	NO		
¿Existe lavabo sin pedestal a una altura $\leq 0,85$ m?	SI	NO		
¿La altura de la cara superior lavabo $\leq 0,85$ m?	SI	NO		
¿La grifería es monomando y de diseño ergonómico?	SI	NO		
¿El espejo tienen una altura igual o inferior a 0,90m?	SI	NO		
¿La distancia de transición al inodoro $\geq 0,75$ m?	SI	NO		
Altura de asiento(45 cm $\pm 2$ mm)	SI	NO		
Barras inodoro (longitud de barras $\geq 0,60$ m y distancia entre barras 0,80 m)	SI	NO		
¿Los mecanismos y accesorios están a una altura entre 0,70-1,20m?	SI	NO		
¿Las dimensiones de la ducha $\geq 1,20 \times 0,80$ m?	SI	NO		
¿El suelo de la ducha es antideslizante enrasado con pendiente $\leq 2\%$ ?	SI	NO		
¿Mampara sin carriles inferiores y acceso con hueco libre paso $\geq 0,80$ m ?	SI	NO		
¿Las barras de ducha tienen longitud $\geq 0,70$ m y Altura 0,70-0,75m?	SI	NO		
<b>Ventanas</b>				
¿Sistema de apertura de fácil accionamiento y altura 0,70-1,20m ?	SI	NO		
<b>Terrazas</b>				
En caso de disponer de terraza ¿Tiene puertas correderas enrasadas con pavimento?	SI	NO	No aplica	
<b>Aparcamiento</b>				
<b>Plaza de aparcamient</b>				
¿Dispone de plaza reservada $\geq(4,5 \times 2,20)$ m <sup>2</sup> ?	SI	NO		
El espacio de aproximación para aparcamiento en batería es...	$\geq 1,20$ m	$\leq 1,20$ m	NO	No aplica
El espacio de aproximación para aparcamiento en línea es...	$\geq 1,50$ m	$\leq 1,50$ m	NO	No aplica